



Laboratori d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.
Bústia C-2 de Montfullà
17162 Bescanó
Tel: 972 44 00 67 Fax: 972 44 24 78

17097876



INFORME DE RESULTATS

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES **N. Butlletí :** 1759754

Adreça : ASTURIES,9

Població : 17003 GIRONA (GIRONA)

Descripció : Aigua Xarxa

N. Registre : 17097876

Data Registre : 11/12/2017

Data Inici : 12/12/2017

Data Finalització : 12/12/2017

Legislació : RD 140/2003

Classificació : Aigua destinada al consum humà

Població : Urb Tourist Club

Origen : ZS URBANITZACIÓ TOURIST CLUB

Procedència : 58985 - Armari-escomesa davant depuradora

Expedient : 16091773

Data client : 11/12/2017

Hora : 15:55

Clor LL/T client : 0.60/0.60

Mostra presa : pel propi client

Ac Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics
Nitrats	59 ±8 mg/l	50	PNT-QUI-MTD-021

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 12 de Desembre 2017

Cap de Laboratori

LABORATORI