



Laboratori d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.
Planta Potabilitzadora de Montfullà
17162 Bescanó
Tel: 972 44 00 67 Fax: 972 44 24 78

140086772

INFORME DE RESULTATS



(*) Mètode/Determinació no inclòs a l'abast de l'acreditació.

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES	N. Butlletí : 1448529
Adreça : ASTURIES,9	N. Registre : 140086772
Població : 17003 GIRONA (GIRONA)	Data Registre : 09/12/2014
Descripció : Aigua Xarxa	Data Inici : 10/12/2014
	Data Finalització : 10/12/2014
	Legislació : RD 140/2003
Classificació : Aigua destinada al consum humà	
Població : Caldes de Malavella	Origen : ZS URBANITZACIÓ TOURIST CLUB
Procedència : 58985 - Armari-escomesa davant depuradora	
Data client : 09/12/2014	Hora : 15:00
	Clor LL/T client : 0.60/0.65
Mostra presa : pel propi client	

Ac Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics
Nitrats	80 ±11 mg/l	50	PNT-QUI-MTD-021

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.
Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

MONTFULLÀ 11 de Desembre 2014

Cap de Laboratori

Firma vàlida

Digitally signed by NOMBRE DE
CIURANA GARCIA MARIA DEL
CARME - NIF 40997343D
Date: 2014.12.11 14:09:54 CET
LABORATORI