



Laboratori d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.
Planta Potabilitzadora de Montfullà
17162 Bescanó
Tel: 972 44 00 67 Fax: 972 44 24 78

140084664

INFORME DE RESULTATS



(*) Mètode/Determinació no inclòs a l'abast de l'acreditació.

Client : PRODAISA

N. Butlletí : 1446405

Adreça : ASTURIES,13-15

N. Registre : 140084664

Població : 17003 GIRONA (GIRONA)

Data Registre : 01/07/2014

Descripció : Aigua de Dipòsit

Data Inici : 01/07/2014

Data Finalització : 04/07/2014

Legislació : RD 140/2003

Classificació : Aigua destinada al consum humà

Població : Can Carbonell

Origen : ZS URBANITZACIO CAN CARBONELL

Procedència : 32748 - Dipòsit urbanització Can Carbonell

Data client : 01/07/2014

Hora : 07:50

Clor LL/T client : 0.70/0.80

Mostra presa : pel propi client

Ac	Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics
ANÀLISI CONTROL ETAP/DIPÒSIT				
*	Clor lliure	0.7 mg/l	1	DPD
*	Olor	<3 Índex de dilució	3	Índex de dilució
*	Sabor	<3 Índex de dilució	3	Índex de dilució
*	Color	<5.0 mg/l	15	PNT-QUI-MTD-031
	Terbolesa	<0.2 UNF	1	PNT-TRA-MTD-003
	Conductivitat Elèctrica	924 ±111 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011
	PH	7.6 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
	Amoni	<0.2 mg/l	0.5	PNT-QUI-MTD-023
*	Coliforms Totals	0 UFC en 100ml		Filtració en Membrana
*	Escherichia coli	0 UFC en 100ml	0	Filtració de Membrana
*	Recompte de colònies a 22°C	0 UFC en 1ml	100	Sembra en Placa
*	Clostridium perfringens	0 UFC en 100ml	0	Filtració en Membrana

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

MONTFULLÀ 04 de Juliol 2014

Cap de Laboratori

LABORATORI