



Laboratori d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.
Planta Potabilitzadora de Montfullà
17162 Bescanó
Tel: 972 44 00 67 Fax: 972 44 24 78

140085524

INFORME DE RESULTATS



(*) Mètode/Determinació no inclòs a l'abast de l'acreditació.

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES **N. Butlletí :** 1447234

Adreça : ASTURIES,9

Població : 17003 GIRONA (GIRONA)

Descripció : Aigua Xarxa

N. Registre : 140085524

Data Registre : 01/09/2014

Data Inici : 01/09/2014

Data Finalització : 01/09/2014

Legislació : RD 140/2003

Classificació : Aigua destinada al consum humà

Població : Urb Tourist Club

Origen : ZS URBANITZACIÓ TOURIST CLUB

Procedència : 58985 - Armari-escomesa davant depuradora

Data client : 01/09/2014

Hora : 07:35

Clor LL/T client : 0.40/0.50

Mostra presa : pel propi client

Ac	Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics
	Nitrats	62 ±9 mg/l	50	PNT-QUI-MTD-021

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

MONTFULLÀ 03 de Setembre 2014

Cap de Laboratori

LABORATORI