CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A.
Laboratori
Bústia C-2 de Montfullà
17162 Bescanó
Tel: 972 44 00 67 Fax: 972 44 24 78

23114249

INFORME DE RESULTATS

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº561 / LE1218

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES **N. Butlletí :** 2376428
Adreça : ASTURIES,9
Població : 17003 GIRONA (GIRONA)

N. Registre : 23114249

Data Registre : 10/01/2023
Data Inici : 10/01/2023
Data Finalització : 11/01/2023

Dades de la mostra aportades pel client

Descripció : Aigua de Dipòsit
Mostra : Aigües de consum humà
Població : Caldes de Malavella **Origen :** ZS CALDES DE MALAVELLA - LLAC DEL CIGNE I- CAN SOLÀ GROS II
Procedència : 25175 - DIPOSIT LLAC DEL CIGNE
Data presa : 10/01/2023 **Hora :** 09:45
Clor LL/T "in situ" : 0.51/0.56
Mostra presa : (*)pel propi client.

Ac	Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics
	ANÀLISI CONTROL DIPÒSIT SECUNDARI			
*	Clor lliure	0.5 mg/l	1	DPD
*	Olor	<3 Índex de dilució	3	
*	Sabor	<3 Índex de dilució	3	
*	Color	<5.0 mg/l	15	PNT-QUI-MTD-031
	Terbolesa	<0.2 UNF	5	PNT-TRA-MTD-003
	Conductivitat Elèctrica	426 ±51 µS/cm a 20ºC	2500	PNT-QUI-MTD-011
	PH	7.8 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
	Amoni	<0.15 mg/l	0.5	PNT-QUI-MTD-023
	Recompte de Coliforms Totals	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012
	Recompte d'Escherichia coli	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012

CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A.
Laboratori
Bústia C-2 de Montfullà
17162 Bescanó
Tel: 972 44 00 67 Fax: 972 44 24 78

23114249

INFORME DE RESULTATS

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº561 / LE1218

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES **N. Butlletí :** 2376428

N. Registre : 23114249

Dades de la mostra aportades pel client

Mostra : Aigües de consum humà

Població : Caldes de Malavella

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 18 de Gener 2023

Cap de Laboratori

Signature Not Verified

Digitally signed by Maria del Carme de Ciurana Gay - DNI 40297343D (TCAT)
Date: 2023.01.18 12:15:02 CET

LABORATORI