

25123399

INFORME DE RESULTATS

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES N. Butlletí : 2585774
Adreça : ASTURIES,9 N. Registre : 25123399
Població : 17003 GIRONA (GIRONA)
Recepció mostra : 21/05/2025
Data Inici : 30/05/2025
Data Finalització : 30/05/2025

Dades de la mostra aportades pel client

Descripció : Aigua Xarxa

Legislació : RD 3/2023

Mostra : Aigües de consum humà

Població : Caldes de
Malavella

Origen : ZS URBANITZACIO CAN CARBONELL

Procedència : 99354 - Carrer Paella (EDAR)

Data presa : 21/05/2025

Hora : 07:40

Clor LL/T "in situ" : 0.53/0.60

Mostra presa : (*)pel propi client

Determinació	Resultat±Incertesa	V.Paramètric/Ref.	Mètodes Analítics
Urani	25 ±8 µg/l	30	segons acreditació 846/LE1671

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client, i està fora de l'abast de l'acreditació.
Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.
L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.
Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 03 de Juny 2025

Cap de Laboratori

LABORATORI