

* 140082547 *

INFORME DE RESULTATS



(*) Mètode/Determinació no inclòs a l'abast de l'acreditació.

ENAC
ENSAYOS
Nº 561/LE 1218

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES **N. Butlletí :** 1444304

Adreça : ASTURIES,9

Població : 17003 GIRONA (GIRONA)

Descripció : Aigua Xarxa

N. Registre : 140082547

Data Registre : 03/02/2014

Data Inici : 03/02/2014

Data Finalització : 04/02/2014

Legislació : RD 140/2003

Classificació : Aigua destinada al consum humà

Població : Can Solà Gros I

Origen : ZS URBANITZACIÓ CAN SOLÀ GROS I

Procedència : 37017 - Font parc infantil Can Solà Gros I

Data client : 03/02/2014

Hora : 08:15

* **Clor LL/T ppm :** 0.40/0.50

* **Mostra presa :** pel propi client

Ac	Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics
*	ANÀLISI CONTROL XARXA			
*	Clor lliure	0.4 mg/l	1	DPD
*	Olor	<3 Índex de dilució	3	
*	Sabor	<3 Índex de dilució	3	
*	Color	<5.0 mg/l	15	PNT-QUI-MTD-031
	Terbolesa	<0.2 UNF	5	PNT-TRA-MTD-003
	Conductivitat Elèctrica	736 ±88 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011
	PH	7.5 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
	Amoni	<0.2 mg/l	0.5	PNT-QUI-MTD-023
*	Coliforms Totals	0.0 NMP	0	PNT MIC-MTD-016
*	Escherichia coli	0.0 NMP	0	PNT MIC-MTD-016

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

MONTFULLÀ 06 de Febrer 2014

Cap de Laboratori

CARME DE CIURANA