



22113770

INFORME DE RESULTATS



L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES **N. Butlletí :** 2275947

Adreça : ASTURIES,9

Població : 17003 GIRONA (GIRONA)

N. Registre : 22113770

Data Registre : 08/11/2022

Data Inici : 08/11/2022

Data Finalització : 09/11/2022

Dades de la mostra aportades pel client

Descripció : Aigua Xarxa

Mostra : Aigües de consum humà

Població : Caldes de Malavella

Origen : ZS URBANITZACIO CAN CARBONELL

Procedència : 99354 - Carrer Paella (EDAR)

Data presa : 08/11/2022

Hora : 09:00

Clor LL/T "in situ" : 0.70/0.83

Mostra presa : (*)pel propi client

Ac Determinació	Resultat±Incertesa	Valor Paramètric	Mètodes Analítics
ANÀLISI CONTROL XARXA			
* Clor lliure	0.7 mg/l	1	DPD
* Olor	<3 Índex de dilució	3	
* Sabor	<3 Índex de dilució	3	
* Color	<5.0 mg/l	15	PNT-QUI-MTD-031
Terbolesa	<0.2 UNF	5	PNT-TRA-MTD-003
Conductivitat Elèctrica	739 ±89 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011
PH	7.7 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
Amoni	<0.15 mg/l	0.5	PNT-QUI-MTD-023
Recompte de Coliforms Totals	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012
Recompte d'Escherichia coli	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012



Ajuntament de Girona

Laboratori Municipal d'Aigües de Girona

Bústia C-2 de Montfullà

17162 Bescanó

Tel: 972 44 00 67 Fax: 972 44 24 78

22113770

INFORME DE RESULTATS

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.



Client : PROVEÏMENTS D'AIGUA - UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES **N. Butlletí :** 2275947

N. Registre : 22113770

Dades de la mostra aportades pel client

Mostra : Aigües de consum humà

Població : Caldes de
Malavella

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 09 de Novembre 2022

Cap de Laboratori

LABORATORI